



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Россия, 443079, г. Самара, проезд Георгия Мигирева, 1. (846) 260-38-25, факс 260-37-99

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.06.574.П.002480.03.08 ОТ 20 марта 2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Кирпич керамический

изготовленная в соответствии
ГОСТ 530-95, ГОСТ 7484-78

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**Нормы радиационной безопасности НРБ-99, СП 2.6.1.758-99, Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99, СП 2.6.1.799-99,
ГОСТ 30108-94**

Организация-изготовитель

**ООО "Реметалл-С", Российская Федерация, 446351, Самарская обл., с. Кинель-Черкассы,
ул. Дачная, 47**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**ООО "Реметалл-С",
Российская Федерация, 446351, Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 47**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(XXXXXXXXXXXX)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол лабораторных испытаний № 0639 от 20.03.2008 г. ФГУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской обл. Номер Аттестата аккредитации Испытательной
лаборатории (центра) № ГСЭН.RU.ЦОА.047 от 27 июня 2003 г., зарегистрирован в
Госреестре № РОСС. RU.0001.510137 от 27.06.2003 г.**

№1929646

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Эффективная удельная активность
($A_{эфф}$) природных радионуклидов
 $A_{эфф}=101.0 \pm 6.2$ Бк/кг

менее 370 Бк/кг,

Область применения:

Для использования во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях. (I класс согласно НРБ-99 СП 2.6.1.758-99)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с требованиями НТД

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с требованиями НТД



Заключение действительно до 14 марта 2011 г.

С ежегодным подтверждением результата.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Н.М. Степанова

44-44-44